



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: KQ.188.03.25

Tên khách hàng: Trung tâm kỹ thuật Môi trường và An toàn hóa chất
Địa chỉ: Số 2 – Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Địa điểm quan trắc: Công ty TNHH môi trường Công Nghiệp Xanh
Ngày lấy mẫu: 24/03/2025
Tên mẫu: Mẫu khí thải tại ống khói thải lò đốt số 1 công suất 1000 kg/h
Mã hiệu mẫu: K.25.03.25/188
Loại mẫu: Mẫu khí thải
Tình trạng hoạt động: Thời điểm lấy mẫu, Công ty hoạt động bình thường.

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Dải đo/LOD (Giới hạn phát hiện của phương pháp)	Kết quả	QCVN 30:2012/ BTNMT Cột B
					KT1 K.25.03.25/188	
1	Tổng Dioxin/Furan (***)	US EPA Method 23	ngTEQ/Nm ³	-	0,081	0,6

Ghi chú:

- Tọa độ lấy mẫu: X: 2361826.20; Y: 578560.68
- Mẫu được cán bộ Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam lấy theo yêu cầu của khách hàng và được bảo quản theo đúng quy định trong TT 10/2021/BTNMT.
- Tên khách hàng, tên mẫu và tên chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ (Vimcerts 027)
- Giới hạn cho phép áp dụng cột B của QCVN 30:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.
- Không được sao chép từng phần hay toàn bộ kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Trung tâm.
- Mọi thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng cam kết sẽ được bảo mật.
- "-": Không quy định.

Hà Nội, 24 tháng 04 năm 2025

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm

TM. Cán bộ QTHT

Cán bộ kiểm tra

CN. Nguyễn Phú Cường

ThS. Nguyễn Thanh Bình



ThS. Nguyễn Đoàn Huy



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: KQ.189.03.25

Tên khách hàng: Trung tâm kỹ thuật Môi trường và An toàn hóa chất
Địa chỉ: Số 2 – Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Địa điểm quan trắc: Công ty TNHH môi trường Công Nghiệp Xanh
Ngày lấy mẫu: 24/03/2025
Tên mẫu: Mẫu khí thải tại ống khói thải lò đốt số 2 công suất 1000 kg/h
Mã hiệu mẫu: K.25.03.25/189
Loại mẫu: Mẫu khí thải
Tình trạng hoạt động: Thời điểm lấy mẫu, Công ty hoạt động bình thường.

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Dải đo/LOD (Giới hạn phát hiện của phương pháp)	Kết quả	QCVN 30:2012/ BTNMT Cột B
					KT2 K.25.03.25/189	
1	Tổng Dioxin/Furan (***)	US EPA Method 23	ngTEQ/Nm ³	-	0,143	0,6

Ghi chú:

- Tọa độ lấy mẫu: X: 2361809.58; Y: 578544.42
- Mẫu được cán bộ Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam lấy theo yêu cầu của khách hàng và được bảo quản theo đúng quy định trong TT 10/2021/BTNMT.
- Tên khách hàng, tên mẫu và tên chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ (Vimcerts 027)
- Giới hạn cho phép áp dụng cột B của QCVN 30:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.
- Không được sao chép từng phần hay toàn bộ kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Trung tâm.
- Mọi thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng cam kết sẽ được bảo mật.
- “-”: Không quy định.

Hà Nội, 24 tháng 04 năm 2025

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm

TM. Cán bộ QTHH

Cán bộ kiểm tra

CN. Nguyễn Phú Cường

ThS. Nguyễn Thanh Bình



ThS. Nguyễn Đoàn Huy



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: KQ.149.03.25

Tên khách hàng: Trung tâm kỹ thuật Môi trường và An toàn hóa chất
Địa chỉ: Số 2 – Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Địa điểm quan trắc: Công ty TNHH môi trường Công Nghiệp Xanh
Ngày lấy mẫu: 17/03/2025
Tên mẫu: Mẫu khí thải tại ống khói thải lò đốt số 3 công suất 2000 kg/h
Mã hiệu mẫu: K.18.03.25/149
Loại mẫu: Mẫu khí thải
Tình trạng hoạt động: Thời điểm lấy mẫu, Công ty hoạt động bình thường.

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử	Đơn vị	Dải đo/LOD (Giới hạn phát hiện của phương pháp)	Kết quả	QCVN 30:2012/ BTNMT Cột B
					KT1 K.18.03.25/149	
1	Tổng Dioxin/Furan (***)	US EPA Method 23	ngTEQ/Nm ³	-	0,072	0,6

Ghi chú:

- Tọa độ lấy mẫu: X: 2361775.31; Y: 578609.34
- Mẫu được cán bộ Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam lấy theo yêu cầu của khách hàng và được bảo quản theo đúng quy định trong TT 10/2021/BTNMT.
- Tên khách hàng, tên mẫu và tên chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Chỉ tiêu đánh dấu (***) là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ (Vimcerts 027)
- Giới hạn cho phép áp dụng cột B của QCVN 30:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.
- Không được sao chép từng phần hay toàn bộ kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Trung tâm.
- Mọi thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng cam kết sẽ được bảo mật.
- “-”: Không quy định.

Hà Nội, 09 tháng 04 năm 2025

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm

TM. Cán bộ QTHT

Cán bộ kiểm tra

CN. Nguyễn Phú Cường

ThS. Nguyễn Thanh Bình



ThS. Nguyễn Đoàn Huy